

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

№ п/п	Наименование контрольного органа	Тема контрольного мероприятия	Результат контрольного мероприятия	Реализация результатов контрольного мероприятия
1.	ОНД и ПР Киришского района по пожарному надзору Февраль 2020	Плановая. Выполнение предписания по замене противопожарных дверей и шкафов ПК.	Предписание выполнено.	
2.	Киришская городская прокуратура Апрель 2020	Антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность.	Отсутствие молниезащиты.	Затребовано коммерческое предложение и внесено в бюджетную заявку.
3.	ТОУ Роспотребнадзор Ленинградской области в Киришском районе Июнь 2020.	Плановая Соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства о благополучии населения.	Не все воспитанники обследованы на энтеробиоз. Нет лабораторных исследований уровня шума, освещенности, влажности воздуха.	Лабораторные исследования проведены. Воспитанники 1 раз в год обследуются на энтеробиоз.
4.	ОНД и ПР Киришского района по пожарному надзору. Июль 2020	Плановая Соблюдение требований пожарной безопасности.	Установлено , что требуется замена наружных пожарных лестниц.	Замена запланирована на 2021 г.
5.	Киришская городская прокуратура декабрь 2020	Исполнение законодательства при обеспечении антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.	Замечание за хранение в подвале под лестницей краски(3 банки)	Устранено.